

臺中市政府交通局 105 年度第 1 次交通維持計畫審查會會議紀錄

一、開會時間：105 年 1 月 4 日(星期一)下午 3 時

二、開會地點：本局 3 樓大型會議室

三、主持人：李委員克聰代理

四、出席者：(詳簽到簿)

五、結論：

(一)臺中市第 13 期市地重劃第三標三民西路推進管工程：

1. 請加強夜間照明警示措施，以維用路人安全。
2. 鄰近工區由兩車道縮減為 5.5 公尺寬一車道時，請加繪車道縮減標線。
3. 路口延滯與服務水準請以施工前及施工中之方式併同呈現，並再檢視施工前及施工中路口各方向延滯之準確性，倘因施工造成路口服務水準降低二級(含)時，工程單位應研擬因應服務水準下降之對策。
4. 若經目的事業主管機關同意，且屬應實施環評之開發行為或屬空汙法第一級營建工程之建築工程、道路、隧道工程、管線工程、橋梁工程、區域開發工程之營建工地，應於施工前檢具逕流廢水汙染削減計畫，報環保局核准後，據以實施。
5. 請依「營建工程空氣汙防制設施管理辦法」相關規定執行防制，工區出入口應設置洗車台或加壓沖洗設施，並妥善處理廢水，避免車輛進出工區時輪胎附帶汙泥汙染路面或拖出工區外。
6. 運輸車輛車斗應覆蓋防塵布或其他不透氣覆蓋物，並下拉 15 公分網紮牢靠。
7. 請於檢送最終版本交通維持計畫紙本時，一併檢附紙本計畫書之電子檔；電子檔請一律為 PDF 檔案。
8. 計畫書依上開意見修正完成後，首頁附上「簽核表」，檢送計畫書一式 6 份送本局辦理後續審查事宜。
9. 請於計畫書書背打印工程名稱，以利檢核。

10. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備。

(二)臺中市太平區西新光汙水管線及用戶接管第一分標：

1. 前次審查意見對照表第 1 點，因所施作工程導致周邊路段、路口服務水準降低二級，請再詳細補充或提出其他因應對策，以降低交通衝擊。
2. 前次審查意見對照表第 2 點，請再詳細說明如何加強夜間警示措施。
3. 前次審查意見對照表第 6 點，請說明修正後所餘路寬為何。
4. 請確實依交通維持計畫實施交維措施，以維用路人權益及安全。
5. 交維佈設圖中，中山路與新福路路口號誌燈號設有左轉保護時相，請修正。
6. 若經目的事業主管機關同意，且屬應實施環評之開發行為或屬空汙法第一級營建工程之建築工程、道路、隧道工程、管線工程、橋梁工程、區域開發工程之營建工地，應於施工前檢具逕流廢水汙染削減計畫，報環保局核准後，據以實施。
7. 請依「營建工程空氣汙防制設施管理辦法」相關規定執行防制，工區出入口應設置洗車台或加壓沖洗設施，並妥善處理廢水，避免車輛進出工區時輪胎附帶汙泥汙染路面或拖出工區外。
8. 運輸車輛車斗應覆蓋防塵布或其他不透氣覆蓋物，並下拉 15 公分細紮牢靠。
9. 請於檢送最終版本交通維持計畫紙本時，一併檢附紙本計畫書之電子檔；電子檔請一律為 PDF 檔案。
10. 計畫書依上開意見修正完成後，首頁附上「簽核表」，檢送計畫書一式 6 份送本局辦理後續審查事宜。
11. 請於計畫書書背打印工程名稱，以利檢核。
12. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備。

(三)臺中市汙水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標：

1. P6-2 緊急連絡人請加註連絡電話及行動電話號碼。
2. 交維佈設圖 10、11、16 及 21，請依「道路交通標誌標線號誌設置規則」第 145 條規定繪製。
3. 交維佈設圖 6，倘施工佔用行人穿越道影響行人通行，請將行人穿越道改繪或規劃行人通行動線，改繪之行穿線請於施工完成後儘速復舊。

4. P4-20、4-21，請確實於期限內向停車管理處辦理借用停車格及繳費。另外對於標線改繪所致違規停車疑慮或停車格內之車輛，請依規夾放工程告示/宣導單，以免影響民眾停車權益。
5. 表 2.3-6 備註所載公式為容量之計算公式，非為服務水準，請修正。
6. 交通指揮人員請聘請受專業訓練及依法令執行交通指揮人員為之。
7. 交維佈設圖 1、5、17、20、28，請補充此類型路口施工前及施工中之延滯分析，並請修正道路及工區的比例(含剖面圖)，請補充且修正後洽審查委員檢視確認。
8. 若經目的事業主管機關同意，且屬應實施環評之開發行為或屬空汙法第一級營建工程之建築工程、道路、隧道工程、管線工程、橋梁工程、區域開發工程之營建工地，應於施工前檢具逕流廢水汙染削減計畫，報環保局核准後，據以實施。
9. 請依「營建工程空氣汙防制設施管理辦法」相關規定執行防制，工區出入口應設置洗車台或加壓沖洗設施，並妥善處理廢水，避免車輛進出工區時輪胎附帶汙泥汙染路面或拖出工區外。
10. 運輸車輛車斗應覆蓋防塵布或其他不透氣覆蓋物，並下拉 15 公分細紮牢靠。
11. 請於檢送最終版本交通維持計畫紙本時，一併檢附紙本計畫書之電子檔；電子檔請一律為 PDF 檔案。
12. 計畫書依上開意見修正完成後，首頁附上「簽核表」，檢送計畫書一式 6 份送本局辦理後續審查事宜。
13. 請於計畫書書背打印工程名稱，以利檢核。
14. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備。

(四)2016 天津路年貨大街：

1. 請於活動前 2 週提送環境清潔維護計畫予環境保護局。
2. P7，請修正活動及管制時段（24 小時制）。

3. P8,「義警」請修正為「義交」,另請提供停車場位置圖給義交人員。
4. 計畫書內請載明,義交協勤費用、保險費用及連絡通訊費用,由主辦單位自行負擔。另請逕向義交大隊申請義交。
5. 裝卸貨時間請避開尖峰時段或補充替代方案。
6. 請主辦單位加強宣導交通管制等訊息。
7. P14,請修正牌面文字及牌面 2、3、4 圖示,另請補充牌面 3 佈設位置。
8. 行經天津商圈周邊公車路線有 6、9、29、32、33、61、101、108 路等共 8 路公車,請補充。
9. 活動期間請於周邊公車站牌加派人員導引。
10. 請修正大眾運輸比例及機車衍生車輛數據,另文心路無路邊停車格。
11. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。

(五)2016 一中年貨大街:

1. 請於活動前 2 週提送環境清潔維護計畫予環境保護局。
2. 請主辦單位先與水利大樓相關人員溝通,預留出入口。
3. 計畫書內請載明,義交協勤費用、保險費用及連絡通訊費用,由主辦單位自行負擔。另請逕向義交大隊申請義交。
4. 活動管制時間前後不符,請修正。
5. 建議管制點於育才北路與一中街口,另請避免影響周邊停車場出入。
6. 活動期間請於周邊公車站牌加派人員導引。
7. 請補充本活動目的事業主管機關(經濟發展局)核准函。
8. 汽車乘載率高估,請修正。
9. 請補充周邊停車場相關資料。
10. P7、11,運具比例數據不符,請修正。
11. P14,平時停車需求高於 30%,請修正相關資料。
12. 請主辦單位逕向建設局借用「注水式紐澤西護欄」,並佈設於北區三民

路（育才北路至育才街）中央分隔島，避免民眾跨越分隔島影響用路人安全。

13. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。

六、臨時動議：無

七、下午 4 時 40 分散會。